



Revisionsschalter
65 x 65 x 70 mm
Schutzart: IP 65 - 3P+E



Wielandstecker 5P
Schutzart: IP 20

Kabel Abgeschirmt 4 x (max 30m).....

Frequenzumrichter Toshiba

VF-S15S-2002 (0.25 kW - 1x230/3x230 Volt) : BxHxT - 75x130x130 mm
VF-S15S-2004 (0.55 kW - 1x230/3x230 Volt) : BxHxT - 75x130x130 mm
VF-S15S-2007 (0.75 kW - 1x230/3x230 Volt) : BxHxT - 75x130x140 mm
VF-S15S-2015 (1.5 kW - 1x230/3x230 Volt) : BxHxT - 105x130x150 mm
VF-S15-4022 (2.2 kW - 3x400/3x400 Volt) : BxHxT - 105x130x150 mm
VF-S15-4037 (4.0 kW - 3x400/3x400 Volt) : BxHxT - 140x160x170 mm
Schutzart: IP 20

1 x 230V bis 1.5 kW
3 x 230/400V ab 2.2 kW

Steuerleitung gemäss
Anforderungen

Stufenlos

Bussysteme
z.b KNX
0 - 10V Signal

5 Stufen

Bussysteme
z.b KNX
5 - Stufen

Stufenlos

Heizung
0 - 10 V Signal
4-20 mA

Stufenlos

Drucksensor PID
Regelung
z.b DS85
0 - 10 Volt Signal

Optionale Anschlüsse:

- Stör- bzw. Betriebsmeldung
- Startbefehl

**Unsere Frequenzumrichter von Toshiba sind kompakt gebaut und einfach zu bedienen.
Sie werden durch uns mit den Motordaten und für Ihre Anwendung programmiert.**

Fitze Ventinox AG, Bernstrasse 43, CH 3303 Jegenstorf

Format
A4

FITZEVENTINOX
www.fitze-ventinox.ch

Prinzipschema FU - Externe Ansteuerung

Gezeichnet: 14.02.25
Plotdatum: 19.06.2025



Revisionsschalter
65 x 65 x 70 mm
Schutzart: IP 65 - 3P+E



Wielandstecker 5P
Schutzart: IP 20

Kabel Abgeschirmt 4 x (max 30m)



Frequenzumrichter Toshiba

VF-S15S-2002 (0.25 kW - 1x230/3x230 Volt) : BxHxT - 75x130x130 mm
VF-S15S-2004 (0.55 kW - 1x230/3x230 Volt) : BxHxT - 75x130x130 mm
VF-S15S-2007 (0.75 kW - 1x230/3x230 Volt) : BxHxT - 75x130x140 mm
VF-S15S-2015 (1.5 kW - 1x230/3x230 Volt) : BxHxT - 105x130x150 mm
VF-S15-4022 (2.2 kW - 3x400/3x400 Volt) : BxHxT - 105x130x150 mm
VF-S15-4037 (4.0 kW - 3x400/3x400 Volt) : BxHxT - 140x160x170 mm
Schutzart: IP 20

Steuerleitung 6 x

1 x 230V bis 1.5 kW
3 x 230/400V ab 2.2 kW

Fernbedienteil VX



Eigenschaften:

- Stufenlos
- Unterputz
- Schalter/Drehzahlpoti
- Betriebs-LED (grün)
- Grösse: 1x1
- Schutzart: IP20

5 Stufen Schalter AP



Eigenschaften:

- Stufenschaltung: Aufputz
- Größe: 82 x 82 x 90 mm
- Schutzart: IP65
- 4 x KV M25

5 Stufen Schalter UP



Eigenschaften:

- Stufenschaltung: Unterputz
- Größe: 1x1
- Einbautiefe: min. 65 mm
- Feller Liv
- Schutzart: IP20

Unsere Frequenzumrichter von Toshiba sind kompakt gebaut und einfach zu bedienen.
Sie werden durch uns mit den Motordaten und für Ihre Anwendung programmiert.

Fitze Ventinox AG, Bernstrasse 43, CH 3303 Jegenstorf

Format
A4

FITZEVENTINOX
www.fitze-ventinox.ch

Prinzipschema FU - Schalter

Gezeichnet: 14.02.25
Plotdatum: 19.06.2025

Installationsbeispiel:


Für genauere Angaben
siehe Schema TE2 auf
unserer Homepage.




Revisionsschalter

65 x 65 x 70 mm

Schutzart: IP 65 - 3P+E



1 x 230V / 13A



Kabel 7 x 1.5m2



TE2 Trafo

PRI: 230V / 50/60 Hz

SEC: 0-90-120-150-180-230 V

Grösse: 120 x 120 x 80 mm

Gewicht 2.3 Kg

IP: 54

5 Stufen Schalter AP



Eigenschaften:

- Stufenschaltung: Aufputz
- Grösse: 82 x 82 x 90 mm
- Schutzart: IP65
- 4 x KV M25

5 Stufen Schalter UP



Eigenschaften:

- Stufenschaltung: Unterputz
- Grösse: 1x1
- Einbautiefe: min. 65 mm
- Feller Liv
- Schutzart: IP20

Um eine hohe Laufruhe zu erzielen, empfehlen wir den Einsatz von Traforeglern.

Fitze Ventinox AG, Bernstrasse 43, CH 3303 Jegenstorf

Format

A4

FITZEVENTINOX
www.fitze-ventinox.ch

Prinzipschema TE2 - Schalter

Gezeichnet: 14.02.25

Plotdatum: 19.06.2025



Revisionsschalter

65 x 65 x 70 mm
Schutzart: IP 65 - 3P+E

Kabel 3 x 1.5m2

TE05 / TE1 Unterputz



Eigenschaften:

- Stufenschaltung: Unterputz
- Größe: 1 + 2
- Einbautiefe: min. 53 mm
- Schutzart: IP34

Einlasskasten rechtzeitig dem Elektriker im Rohbau melden

TE05 / TE1 Aufputz



Eigenschaften:

- Stufenschaltung: Aufputz
- Größe: 160 x 80 x 80mm
- Schutzart: IP54

STR1 / STR2.2



Eigenschaften:

- Stufenschaltung: Aufputz
- STR1: 160 x 84 x 88 mm
- STR2.2: 205 x 115 x 100 mm
- Schutzart: IP54



1 x 230V / 13A

**Um einen störungsfreien Betrieb des Regler sicher zu stellen,
ist eine separate Leitung (P1-N1) ab Regler zum Ventilator wichtig!**

Um eine hohe Laufruhe zu erzielen, empfehlen wir den Einsatz von Traforeglern.

Fitze Ventinox AG, Bernstrasse 43, CH 3303 Jegenstorf

Format
A4

FITZE VENTINOX
www.fitze-ventinox.ch

Prinzipschema TE05/1 - STR1/2.2

Gezeichnet: 14.02.25
Plotdatum: 19.06.2025